



231613050449  
有效期2029年8月13日

报告编号: 20250702064 (正本)

开封市润诚检测科技有限公司



## 检 测 报 告

样 品 名 称 : 兰考良龙水务有限公司出厂水

委 托 单 位 : 兰考良龙水务有限公司

报告发送日期: 2025 年 07 月 15 日



## 说 明

- 1、本报告不得涂改、增删，经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 2、本报告的检验检测数据仅证明收（采）到样品所检项目的符合性情况。
- 3、本报告部分复印无效（全件复印，加盖“检验检测专用章”除外）。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用。
- 5、委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起三日内提出申请，逾期不予受理。

开封市润诚检测科技有限公司

地址：河南省开封市顺河回族区汴京路 43 号院内办公楼 1-2 层

邮编：475000

电话：0371—22995216



样品编号: 20250702064

231613050449

样品来源: 采样

有效期2029年8月13日

样品类别: 生活饮用水

样品状态: 无色、透明

委托单位: 兰考良龙水务有限公司

地 址: 河南省开封市兰考县黄河路南段惠民小学北侧2号

消毒方式: 次氯酸钠

采样日期: 2025-07-02

始检日期: 2025-07-02

执行标准:

GB 5749—2022《生活饮用水卫生标准》

检测结果:

见报告附页。

制 表 人: 李 奕 霖 李奕霖

审 核 人: 王 静 王 静

签 发: 孙 凯 孙凯





# 报 告 附 页

样品编号: 20250702064

有效期: 2029年8月13日

| 项 目                               | GB 5749-2022 限值                 | 检 测 方 法                 | 检测结果    |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|
| 总大肠菌群/ (CFU/100mL)                | 不应检出                            | GB/T 5750.12-2023(5.2)  | 未检出     |
| 大肠埃希氏菌/ (CFU/100mL)               | 不应检出                            | GB/T 5750.12-2023(7.2)  | 未检出     |
| 菌落总数/ (CFU/mL)                    | 100                             | GB/T 5750.12-2023(4.1)  | 未检出     |
| 砷/ (mg/L)                         | 0.01                            | GB/T 5750.6-2023(9.1)   | <0.001  |
| 镉/ (mg/L)                         | 0.005                           | GB/T 5750.6-2023(12.1)  | <0.0005 |
| 铬(六价)/ (mg/L)                     | 0.05                            | GB/T 5750.6-2023(13.1)  | <0.004  |
| 铅/ (mg/L)                         | 0.01                            | GB/T 5750.6-2023(14.1)  | <0.0025 |
| 汞/ (mg/L)                         | 0.001                           | GB/T 5750.6-2023(11.1)  | <0.0001 |
| 氰化物/ (mg/L)                       | 0.05                            | GB/T 5750.5-2023(7.3)   | <0.002  |
| 氟化物/ (mg/L)                       | 1.0                             | GB/T 5750.5-2023(6.2)   | 0.40    |
| 硝酸盐(以N计)/ (mg/L)                  | 10                              | GB/T 5750.5-2023(8.3)   | 2.20    |
| 三氯甲烷/ (mg/L)                      | 0.06                            | HJ 620-2011             | 0.0058  |
| 一氯二溴甲烷/ (mg/L)                    | 0.1                             | HJ 620-2011             | 0.012   |
| 二氯一溴甲烷/ (mg/L)                    | 0.06                            | HJ 620-2011             | 0.0092  |
| 三溴甲烷/ (mg/L)                      | 0.1                             | HJ 620-2011             | 0.0060  |
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)  | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | /                       | 0.43    |
| 二氯乙酸/ (mg/L)                      | 0.05                            | GB/T 5750.10-2023(15.2) | 0.0038  |
| 三氯乙酸/ (mg/L)                      | 0.1                             | GB/T 5750.10-2023(16.2) | <0.0044 |
| 溴酸盐/ (mg/L)                       | 0.01                            | GB/T 5750.10-2023(22.1) | <0.0050 |
| 氯酸盐/ (mg/L)                       | 0.7                             | GB/T 5750.10-2023(21.2) | 0.0816  |
| 色度(铂钴色度单位)/度                      | 15                              | GB/T 5750.4-2023(4.1)   | <5      |
| 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU                  | 1                               | GB/T 5750.4-2023(5.1)   | 0.1     |
| 臭和味                               | 无异臭、异味                          | GB/T 5750.4-2023(6.1)   | 无       |
| 肉眼可见物                             | 无                               | GB/T 5750.4-2023(7.1)   | 无       |
| pH                                | 不小于6.5且不大于8.5                   | GB/T 5750.4-2023(8.1)   | 8.19    |
| 铝/ (mg/L)                         | 0.2                             | GB/T 5750.6-2023(4.1)   | 0.114   |
| 铁/ (mg/L)                         | 0.3                             | GB/T 5750.6-2023(5.1)   | <0.05   |
| 锰/ (mg/L)                         | 0.1                             | GB/T 5750.6-2023(6.1)   | <0.025  |
| 铜/ (mg/L)                         | 1.0                             | GB/T 5750.6-2023(7.2)   | <0.05   |
| 锌/ (mg/L)                         | 1.0                             | GB/T 5750.6-2023(8.1)   | 0.01    |
| 氯化物/ (mg/L)                       | 250                             | GB/T 5750.5-2023(5.2)   | 108.3   |
| 硫酸盐/ (mg/L)                       | 250                             | GB/T 5750.5-2023(4.2)   | 177.3   |
| 溶解性总固体/ (mg/L)                    | 1000                            | GB/T 5750.4-2023(11.1)  | 703     |
| 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/ (mg/L) | 450                             | GB/T 5750.4-2023(10.1)  | 267.2   |
| 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L)  | 3                               | GB/T 5750.7-2023(4.1)   | 0.99    |
| 氨(以N计)/ (mg/L)                    | 0.5                             | GB/T 5750.5-2023(11.1)  | 0.04    |
| 总α放射性/ (Bq/L)                     | 0.5(指导值)                        | GB/T 5750.13-2023(4.1)  | 0.13    |
| 总β放射性/ (Bq/L)                     | 1(指导值)                          | GB/T 5750.13-2023(5.1)  | 0.14    |
| 游离氯/ (mg/L)                       | 出厂水余量: ≥0.3, ≤2                 | GB/T 5750.11-2023(4.3)  | 0.83    |
| 以下空白                              |                                 |                         |         |
|                                   |                                 |                         |         |

开封市润诚检测科技有限公司