



231613050449
有效期2029年8月13日

报告编号: 20250909097 (正本)

开封市润诚检测科技有限公司



检 测 报 告

样 品 名 称 : 兰考良龙水务有限公司出厂水

委 托 单 位 : 兰考良龙水务有限公司

报告发送日期: 2025 年 09 月 19 日



说 明

- 1、本报告不得涂改、增删，经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 2、本报告的检验检测数据仅证明收（采）到样品所检项目的符合性情况。
- 3、本报告部分复印无效（全件复印，加盖“检验检测专用章”除外）。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用。
- 5、委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起三日内提出申请，逾期不予受理。

开封市润诚检测科技有限公司

地址：河南省开封市顺河回族区汴京路 43 号院内办公楼 1-2 层

邮编：475000

电话：0371—22995216

样品编号: 20250909097

样品来源: 采样
有效期: 2029年8月13日

样品类别: 生活饮用水

样品状态: 无色、透明

委托单位: 兰考良龙水务有限公司

地 址: 河南省开封市兰考县黄河路南段惠民小学北侧 2 号

消毒方式: 次氯酸钠

采样日期: 2025-09-09

始检日期: 2025-09-09

执行标准:

GB 5749—2022 《生活饮用水卫生标准》

检测结果:

见报告附页。

制 表 人: 李奕霖 李奕霖

审 核 人: 王 静 王 静

签 发: 孙 凯 孙凯





报 告 附 页

样品编号: 202509090979

有效期: 2029年3月13日

项 目	GB 5749-2022 限值	检 测 方 法	检测结果
总大肠菌群/ (CFU/100mL)	不应检出	GB/T 5750.12-2023(5.2)	未检出
大肠埃希氏菌/ (CFU/100mL)	不应检出	GB/T 5750.12-2023(7.2)	未检出
菌落总数/ (CFU/mL)	100	GB/T 5750.12-2023(4.1)	未检出
砷/ (mg/L)	0.01	GB/T 5750.6-2023(9.1)	<0.001
镉/ (mg/L)	0.005	GB/T 5750.6-2023(12.1)	<0.0005
铬(六价)/ (mg/L)	0.05	GB/T 5750.6-2023(13.1)	<0.004
铅/ (mg/L)	0.01	GB/T 5750.6-2023(14.1)	<0.0025
汞/ (mg/L)	0.001	GB/T 5750.6-2023(11.1)	<0.0001
氰化物/ (mg/L)	0.05	GB/T 5750.5-2023(7.3)	<0.002
氟化物/ (mg/L)	1.0	GB/T 5750.5-2023(6.2)	0.55
硝酸盐(以 N 计)/ (mg/L)	10	GB/T 5750.5-2023(8.3)	1.51
三氯甲烷/ (mg/L)	0.06	HJ 620-2011	0.0099
一氯二溴甲烷/ (mg/L)	0.1	HJ 620-2011	0.015
二氯一溴甲烷/ (mg/L)	0.06	HJ 620-2011	0.012
三溴甲烷/ (mg/L)	0.1	HJ 620-2011	0.0068
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	/	0.58
二氯乙酸/ (mg/L)	0.05	GB/T 5750.10-2023(15.2)	<0.0037
三氯乙酸/ (mg/L)	0.1	GB/T 5750.10-2023(16.2)	<0.0044
溴酸盐/ (mg/L)	0.01	GB/T 5750.10-2023(22.1)	<0.0050
氯酸盐/ (mg/L)	0.7	GB/T 5750.10-2023(21.2)	0.3866
色度(铂钴色度单位)/度	15	GB/T 5750.4-2023(4.1)	<5
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	GB/T 5750.4-2023(5.1)	0.1
臭和味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无
肉眼可见物	无	GB/T 5750.4-2023(7.1)	无
pH	不小于 6.5 且不大于 8.5	GB/T 5750.4-2023(8.1)	8.08
铝/ (mg/L)	0.2	GB/T 5750.6-2023(4.1)	0.107
铁/ (mg/L)	0.3	GB/T 5750.6-2023(5.1)	<0.05
锰/ (mg/L)	0.1	GB/T 5750.6-2023(6.1)	<0.025
铜/ (mg/L)	1.0	GB/T 5750.6-2023(7.2)	<0.05
锌/ (mg/L)	1.0	GB/T 5750.6-2023(8.1)	<0.01
氯化物/ (mg/L)	250	GB/T 5750.5-2023(5.2)	100.6
硫酸盐/ (mg/L)	250	GB/T 5750.5-2023(4.2)	159.3
溶解性总固体/ (mg/L)	1000	GB/T 5750.4-2023(11.1)	608
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/ (mg/L)	450	GB/T 5750.4-2023(10.1)	226.7
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	GB/T 5750.7-2023(4.1)	1.08
氨(以 N 计)/ (mg/L)	0.5	GB/T 5750.5-2023(11.1)	<0.02
总 α 放射性/ (Bq/L)	0.5(指导值)	GB/T 5750.13-2023(4.1)	0.13
总 β 放射性/ (Bq/L)	1(指导值)	GB/T 5750.13-2023(5.1)	0.35
游离氯/ (mg/L)	出厂水余量: ≥0.3, ≤2	GB/T 5750.11-2023(4.3)	0.80
以下空白			

开封市润诚检测科技有限公司